



MES	MEDICIÓN DE EMISIONES DE CHIMENEA EN CONTINUO (mg/Nm ³) (*)						MEDICIÓN DE EMISIONES DE CHIMENEA EN DISCONTINUO (mg/Nm ³)				
	Monóxido de carbono (CO)	Orgánicos volátiles (COV)	Cloruro de hidrógeno (HCl)	Partículas	Dióxido de azufre (SO ₂)	Óxidos de nitrógeno (NOx)	Fluoruro de Hidrógeno (HF)	Metales pesados			Dioxinas y furanos (**) (ng/Nm ³)
								Cadmio y Talio (Cd + Tl)	Mercurio (Hg)	Otros metales (***)	
Media diaria Enero 2021	9,5	1,0	3,0	0,5	4,1	91,4	<0,16	0,0002	0,00012	0,010	0,0125
Máxima diaria Enero 2021	26,0	1,6	5,1	1,4	5,8	148,0	-	-	-	-	-
Media diaria Febrero 2021	10,2	1,1	3,1	0,7	5,0	91,2	<0,18	0,0002	0,0003	0,009	0,0045
Máxima diaria Febrero 2021	23,3	1,8	4,2	2,8	7,5	136,5	-	-	-	-	-
Media diaria Marzo 2021	11,7	1,2	2,9	0,6	5,0	86,9	<0,19	0,0001	0,00088	0,009	0,0054
Máxima diaria Marzo 2021	24,5	2,9	4,6	1,2	7,1	109,0	-	-	-	-	-
Media diaria Abril 2021	10,0	1,1	3,0	0,6	5,0	91,6	<0,15	0,0004	0,00029	0,009	0,0063
Máxima diaria Abril 2021	27,7	2,4	4,9	1,2	7,3	118,1	-	-	-	-	-
Media diaria Mayo 2021	12,9	1,3	2,5	0,6	5,1	84,4	<0,18	0,0003	<0,00014	0,008	0,0061
Máxima diaria Mayo 2021	29,5	2,0	5,2	0,9	7,2	104,9	-	-	-	-	-
Media diaria Junio 2021	13,5	1,4	3,1	0,7	5,5	91,5	<0,16	0,0001	0,00035	0,008	0,0051
Máxima diaria Junio 2021	26,1	2,5	4,8	1,4	7,7	119,7	-	-	-	-	-
Media diaria Julio 2021	9,7	1,4	2,9	0,9	5,3	84,6	<0,19	0,0003	<0,00028	0,009	0,0091
Máxima diaria Julio 2021	16,7	2,5	5,9	1,5	7,1	113,1	-	-	-	-	-
Media diaria Agosto 2021	11,2	1,3	3,3	0,9	5,2	76,6	<0,20	0,0003	<0,00012	0,084	0,017
Máxima diaria Agosto 2021	20,9	2,1	5,1	1,6	7,2	121,8	-	-	-	-	-
Media diaria Septiembre 2021	12,5	1,4	2,8	0,5	5,1	85,0	(****)	0,0003	<0,00018	0,008	0,003
Máxima diaria Septiembre 2021	22,0	2,2	3,9	1,0	7,7	109,2	-	-	-	-	-
Media diaria Octubre 2021	9,43	1,3	2,3	0,6	5,2	81,0	<0,20	0,0002	0,00033	0,004	0,004
Máxima diaria Octubre 2021	15,3	2,0	4,3	0,8	6,6	97,8	-	-	-	-	-
Media diaria Noviembre 2021	8,6	1,3	2,7	0,6	4,9	85,2	<0,16	0,0001	0,0002	0,006	0,0047
Máxima diaria Noviembre 2021	15,0	2,4	4,1	0,9	7,6	96,2	-	-	-	-	-
Media diaria Diciembre 2021	7,9	1,2	2,6	0,8	4,7	78,1	<0,20	0,0002	0,00024	0,012	0,0058
Máxima diaria Diciembre 2021	12,8	2,1	3,7	1,2	7,4	89,6	-	-	-	-	-
Media diaria 2021	10,7	1,2	2,8	0,7	5,0	85,6	<0,17	0,0002	0,0003	0,015	0,007
Media diaria 2020	11,6	1,6	3,8	0,7	3,0	95,9	<0,17	0,0002	0,0007	0,011	0,011
Media diaria 2019	11,3	2,1	4,5	1,0	1,4	100,0	<0,20	0,0022	0,0011	0,020	<0,0116
Valor límite legalmente exigible	50,0	10,0	10,0	10,0	50,0	200,0	1	0,05	0,05	0,5	0,1

(*) En el caso del Nox (mg de NO₂/Nm³) y el COV (mg de COT/Nm³)

(**) El valor de emisiones de dioxinas y furanos se emiten a mes vencido.

(***) (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V)

(****) El valor obtenido no es válido, al obtenerse un valor para el blanco superior al 10% exigido por la Norma UNE. Este valor se corregirá con la repetición de este muestreo.