



MES	MEDICIÓN DE EMISIONES DE CHIMENEA EN CONTINUO (mg/Nm ³) (*)						MEDICIÓN DE EMISIONES DE CHIMENEA EN DISCONTINUO (mg/Nm ³)				
	Monóxido de carbono (CO)	Orgánicos volátiles (COV)	Cloruro de hidrógeno (HCl)	Partículas	Dióxido de azufre (SO ₂)	Óxidos de nitrógeno (NOx)	Fluoruro de Hidrógeno (HF)	Metales pesados			Dioxinas y furanos (**) (ng/Nm ³)
								Cadmio y Talio (Cd + Tl)	Mercurio (Hg)	Otros metales (***)	
Media diaria Enero 2022	8,6	1,2	2,6	0,9	4,7	79,7	<0,18	0,0001	0,00014	0,012	0,0036
Máxima diaria Enero 2022	12,6	2,2	3,7	1,6	6,0	89,3	-	-	-	-	-
Media diaria Febrero 2022	9,9	1,2	2,5	0,9	4,9	83,5	<0,16	0,0002	<0,0002	0,012	0,0024
Máxima diaria Febrero 2022	19,2	2,1	3,3	1,8	6,1	99,7	-	-	-	-	-
Media diaria Marzo 2022	11,0	1,3	2,6	0,9	4,9	80,0	<0,16	0,0002	<0,00021	0,012	0,0412
Máxima diaria Marzo 2022	23,0	2,02	3,6	2,3	9,4	129,9	-	-	-	-	-
Media diaria Abril 2022	11,1	1,3	2,6	0,9	5,0	79,4	<0,17	<0,0001	0,00369	0,005	
Máxima diaria Abril 2022	35,3	2,9	3,2	1,9	8,0	95,0	-	-	-	-	-
Media diaria Mayo 2022											
Máxima diaria Mayo 2022											
Media diaria Junio 2022											
Máxima diaria Junio 2022											
Media diaria Julio 2022											
Máxima diaria Julio 2022											
Media diaria Agosto 2022											
Máxima diaria Agosto 2021											
Media diaria Septiembre 2022											
Máxima diaria Septiembre 2022											
Media diaria Octubre 2022											
Máxima diaria Octubre 2022											
Media diaria Noviembre 2022											
Máxima diaria Noviembre 2022											
Media diaria Diciembre 2022											
Máxima diaria Diciembre 2022											
Media diaria 2022	10,2	1,2	2,6	0,9	4,9	80,6	<0,17	0,0002	0,0019	0,0100	-
Media diaria 2021	10,7	1,2	2,8	0,7	5,0	85,6	<0,17	0,0002	0,0003	0,015	0,007
Media diaria 2020	11,6	1,6	3,8	0,7	3,0	95,9	<0,17	0,0002	0,0007	0,011	0,011
Media diaria 2019	11,3	2,1	4,5	1,0	1,4	100,0	<0,20	0,0022	0,0011	0,020	<0,0116
Valor límite legalmente exigible	50,0	10,0	10,0	10,0	50,0	200,0	1	0,05	0,05	0,5	0,1

(*) En el caso del Nox (mg de NO₂/Nm³) y el COV (mg de COT/Nm³)

(**) El valor de emisiones de dioxinas y furanos se emiten a mes vencido.

(***) (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V)

(****) El valor obtenido no es válido, al obtenerse un valor para el blanco superior al 10% exigido por la Norma UNE. Este valor se corregirá con la repetición de este muestreo.