



BIBLIOTECA PABLO NERUDA



Fachada biblioteca

-  **Dirección:** Calle Ascao, 4
28017 Madrid (Madrid)
-  **Teléfono:** 914 061 472
- E-mail:** bppabloneruda@madrid.es
-  **Web:** www.madrid.es/bibliotecaspublicas



Información General

La biblioteca está en el barrio de Pueblo Nuevo de Madrid. Puedes llegar en metro o en autobús. La biblioteca es un edificio de color gris.

La biblioteca tiene 3 plantas abiertas al público. En la planta baja están la zona de atención al público, los cuartos de baño, la sala de periódicos y revistas y la sala de préstamo. En la planta 1 está la biblioteca para niños y la sala de lectura. En la planta 2 está la sala de actividades.

Atención al público y otra información de interés

- Las personas de atención al público han hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la biblioteca sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El mostrador está equipado con bucle de inducción magnética.
- No hay clubes de lectura u otras actividades de grupo adaptadas.
- Es fácil encontrar los servicios de la biblioteca, como la solicitud de carné y el préstamo de libros.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

Biblioteca

- La puerta de entrada a la biblioteca la puerta principal del edificio y tiene un cartel con la palabra “Biblioteca”.
- Es fácil ver el mostrador de atención al público desde la entrada. Está en la planta baja y tiene un cartel con las palabras “Información y préstamo”.
- Es difícil recorrer la biblioteca. Faltan carteles y señales para orientarte. Las salas tienen carteles con sus nombres.
- Es fácil distinguir las puertas de las salas. Tienen carteles con los nombres de las salas.
- Está prohibido entrar en las puertas que tienen la señal de prohibido.
- Es fácil manejar el sistema para encontrar los libros, tanto en papel como en ordenador.
- Cada libro tiene un código. Para encontrar un libro, anota el código del catálogo y búscalo en las estanterías.
- Los libros están ordenados por un sistema de números y colores.
- Pide ayuda a las personas de atención al público para buscar información en las estanterías o en el ordenador.
- En las salas de lectura hay sillas y mesas. También hay salas separadas con bancos y sillones para descansar.
- La biblioteca dispone de libros en lectura fácil, destacados con la letra A.
- No hay un plano sencillo de la biblioteca. Tampoco hay un folleto en lectura fácil sobre las normas y cómo utilizar la biblioteca.
- Los botones del ascensor son fáciles de ver.
- Hay cuartos de baño en la planta baja y la planta 1. Los cuartos de baño tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede a la biblioteca es vehicular, con vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- El acceso se realiza mediante rampa.
- La rampa es practicable, tiene 1 tramo de 15 m de longitud, con una inclinación del 8%. Su ancho libre de paso es de 1,30 m y dispone de pasamanos a un lado. El pavimento es antideslizante.
- La puerta abre hacia fuera, con un ancho libre de paso de 93 cm.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho y alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 98 cm y 2,50 m. El pavimento es homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador adaptado: 72 cm.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.



Accesibilidad Física

Ubicación e itinerarios

- Las salas de lectura están en la planta 1. Acceso: sin desniveles.
- La rampa ubicada en la entrada de la biblioteca es practicable, tiene 1 tramo de 15 m de longitud, con una inclinación del 8%. Su ancho libre de paso es de 1,30 m y dispone de pasamanos a un lado. El pavimento es antideslizante.

Características de la sala de lectura

- La biblioteca cuenta con una sala de adultos y otra infantil.
- Acceso : puerta abatible hacia fuera y con un ancho libre de paso de 95 cm.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m.
- Ancho medio de paso entre estanterías: 1 m.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- Tipo de sillas: sillas sin reposabrazos.
- Altura de la mesa de la sala infantil: 75 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal de la sala infantil: 65 cm, 30 cm y 70 cm.
- Altura de la mesa de las salas de adultos: 75 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal de las salas de adultos: 67 cm, 30 cm y 70 cm.

Ordenadores de consulta bibliográfica

- Altura de la mesa del ordenador: 90 cm.
- Tipo de aproximación al ordenador con la silla de ruedas: frontal.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 87 cm, 25 cm y 1 m.
- Productos de apoyo disponibles para personas con dificultades de manipulación: No.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, de características similares, situadas en la planta baja. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sí, en puerta de aseos. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.

Cabina integrada en la batería de aseos de mujeres

- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 90 cm.
- Tipo de pomo: manilla.
- Puerta: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 77 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 80 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 25 cm.
- Altura de los accesorios: máx. 1,40 m y mín. 95 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 85 cm, lateral izquierdo 20 cm y frontal 90 cm.
- Altura del asiento: 49 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared a 75 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura máxima: abatible a 80 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: fija a 85 cm.
- Separación entre barras: 80 cm.



Accesibilidad Visual

Biblioteca

Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas de lectura sin desniveles y por medio de ascensor.

Características de la sala de lectura

- Puertas de color contrastado: No.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- Iluminación homogénea y suficiente: sí homogénea.
- Mesas de lectura con iluminación dirigida: No.
- Elementos voladizos: No.
- Material bibliográfico disponible para personas con discapacidad visual: Sí, audio libros.

Ordenadores de consulta bibliográfica

- Productos de apoyo disponibles para personas con discapacidad visual: No.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: sonoras.
- El mostrador está equipado con bucle de inducción magnética: Sí.

Biblioteca

- Rótulos de señalización que indican la organización y ubicación del material bibliográfico: Sí.
- Folleto en el que se indica la distribución de las distintas estancias de la biblioteca: No.
- Información escrita sobre los procedimientos de préstamos en la biblioteca: Sí.
- Información escrita sobre las normas de conducta en la biblioteca: No.
- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera del edificio	Plantas que comunica: -1 a 2.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de huella: 30 cm. Tipo de contrahuella: con tabica. Con bocel: No. Huella de pavimento antideslizante: Sí. Señalización borde de escalones: Sí, con franja antideslizante. Zócalo de protección lateral: Sí, en un lado. Los pasamanos son dobles: Sí. Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No.
Ascensor	Plantas que comunica: -1 a 2.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> Altura de los botones exteriores: 1 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 97 cm y 1,20 m. Altura de la botonera interior: superior 1,15 m, inferior 97 cm. Altura del pasamanos: 90 cm. Espejo frente a la puerta: Sí. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Señales sonoras: No. Botonera interior: con textos en altorrelieve. Señales visuales: en interior de cabina. Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí.
Sala de informática / Sala de ordenadores	Planta baja.	Sin desniveles.	<ul style="list-style-type: none"> Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 30 cm. Productos de apoyo disponibles: No.
Señalización	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> Rótulos de mismo formato: Sí. Altura de los rótulos: superior 2,50 m e inferior 1,10 m. Tamaño de letra: mínimo 2 cm y máximo 7 cm. Textos e iconos de color contrastado: Sí. Información en braille o en altorrelieve: No. Iconos homologados: No.

 **FOTOS**



Rampa de acceso a la biblioteca



Mostrador de atención



Zona de biblioteca infantil



Aseo común adaptado