



BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CONDE DUQUE



Fachada del centro cultural

-  **Dirección:** Calle Conde Duque, 9-11.
28015 Madrid (Madrid)
-  **Teléfono:** 915 885 715
- E-mail:** bpcondeduque@madrid.es
-  **Web:** <http://www.madrid.es/bibliotecaspublicas>



Información General

La biblioteca está en el centro de Madrid. Puedes llegar en metro o en autobús. La biblioteca fue antiguamente un cuartel militar. Es un edificio histórico antiguo reformado para ser centro cultural.

La biblioteca tiene 3 planta. En la planta baja está la zona de atención al público, los cuartos de baño y la sala de lectura. En la planta 1 hay otras salas de la biblioteca compartidas con la biblioteca musical. La planta 2 es solo de la biblioteca musical. Hay escaleras y ascensores para subir y bajar entre las plantas.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la biblioteca sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El mostrador está equipado con bucle de inducción magnética.
- Es fácil encontrar los servicios de la biblioteca, como la solicitud de carné y el préstamo de libros.
- La biblioteca tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

Biblioteca

- La puerta de entrada a la biblioteca está en un gran patio. Tiene un cartel con la palabra “Biblioteca Pública”.

- Es fácil ver el mostrador de atención al público desde la entrada. Está en la planta baja y tiene un cartel con la palabra “Información”.
- Es fácil recorrer la biblioteca. Hay carteles y señales para orientarte.
- Es fácil distinguir las puertas de las salas. Son de color y tienen carteles con los nombres de las salas.
- No tienes permitido entrar en las puertas que tienen la señal de prohibición y la palabra “Prohibido”.
- Cada libro tiene un código. Para encontrar un libro, anota el código del catálogo y búscalo en las estanterías.
- El sistema de señalización de la codificación de títulos es acorde al indicado en el catálogo.
- Los libros están ordenados por un sistema de números y colores.
- Pide ayuda a las personas de atención al público para buscar información en las estanterías o en el ordenador.
- En las salas de lectura hay sillas y mesas. También hay salas separadas con bancos y sillones para descansar.
- La biblioteca tiene libros en lectura fácil.
- Hay un plano fácil de la biblioteca junto al ascensor.
- No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido de la biblioteca.
- Los botones del ascensor son fáciles de ver y tienen ayudas para personas con discapacidad visual, como braille, altorrelieve o colores.
- Hay cuartos de baño en la planta baja y la planta 1. Tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas y las palabras “Servicios”, “Señoras” y “Caballeros”.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede a la biblioteca es vehicular, con vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- La entrada principal es sin desniveles a través de un gran patio.
- Ésta tiene dos puertas contiguas de características similares. Son de vidrio, de doble hoja, correderas y automáticas. Su ancho libre de paso es de 1,50 m.
- Dispone de señalización visual de alto contraste cromático: Sí, franjas horizontales.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho y alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 1,20 m y 2,50 m. El pavimento es homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: Sí. Altura del mostrador NO adaptado: 1,05 m. Altura del mostrador adaptado: 85 cm. Altura libre bajo el mostrador adaptado: No.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.



Accesibilidad Física

Biblioteca

Ubicación e itinerarios

- Las salas de lectura están distribuidas en las plantas baja y 1. Acceso: sin desniveles o por medio del

ascensor.

- La sala de lectura infantil está distribuida en la planta baja. Acceso: sin desniveles.

Características de la sala de lectura

- Acceso : puerta abatible hacia fuera y con un ancho libre de paso de 90 cm.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m.
- Ancho medio de paso entre estanterías: 1,20 cm.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- Tipo de sillas: sillas móviles sin reposabrazos.
- Altura de la mesa sala de lectura adultos: 75 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 73 cm, 40 cm y 1,40 m.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.

Características de la sala de lectura infantil

- Tipo de sillas: sillas móviles sin reposabrazos.
- Altura de la mesa sala de lectura infantil: 52 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 50 cm, 30 cm y 107 cm.
- Altura máx. de las baldas de las estanterías: 1,46 m.
- Altura mín. de las baldas de las estanterías: 18 cm.

Ordenadores de consulta bibliográfica

- Altura de la mesa del ordenador: 74 cm.
- Tipo de aproximación al ordenador con la silla de ruedas: frontal.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 73 cm, 40 cm y 93 cm.
- Productos de apoyo disponibles para personas con dificultades de manipulación: No.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 3 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, de características similares, situadas en la planta baja, 1 y 2. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sí, en puerta de aseos. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.

Cabina independiente para ambos sexos

- Puerta: corredera con un ancho libre de paso de 79 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: tirador vertical.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: con sensor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 77 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 40 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1 m. Está inclinado: Sí.

- Altura de los accesorios: máx. 1,40 m y mín. 1,34 m.
- **Inodoro**
- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 70 cm, lateral izquierdo 85 cm y frontal 1,50 m.
- Altura del asiento: 47 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en pared a 1 m.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: abatible a 80 cm.



Accesibilidad Visual

Biblioteca

Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas de lectura sin desniveles y por medio de ascensores.

Características de la sala de lectura

- Puertas de color contrastado: Sí.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: Sí, franjas horizontales.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- Iluminación homogénea y suficiente: Sí, homogénea.
- Mesas de lectura con iluminación dirigida: No.
- Elementos voladizos: No.
- Material bibliográfico disponible para personas con discapacidad visual: No.

Ordenadores de consulta bibliográfica

- Productos de apoyo disponibles para personas con discapacidad visual: No



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: visuales y sonoras.
- El mostrador está equipado con bucle de inducción magnética: Sí.

Biblioteca

- Rótulos de señalización que indican la organización y ubicación del material bibliográfico: Sí.
- Folleto en el que se indica la distribución de las distintas estancias de la biblioteca: No.
- Información escrita sobre los procedimientos de préstamos en la biblioteca: No.
- Información escrita sobre las normas de conducta en la biblioteca: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.

■ Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera del edificio		Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: Interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 18 cm. • Fondo de huella: 30 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica. • Con bocel: No. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Señalización borde de escalones: No. • Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados. • Los pasamanos son dobles: No. • Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No.
Ascensor		Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 96 cm. • Ancho de la puerta: 96 cm. • Ancho y fondo de cabina: 1,60 m y 2 m. • Altura de la botonera interior: superior 1,07 m, inferior 90 cm. • Altura del pasamanos: 90 cm. • Espejo frente a la puerta: No. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Señales sonoras: No. • Botonera interior: con textos en altorrelieve. • Señales visuales: en exterior de cabina. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Sala de informática / Sala de ordenadores	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de mesa: 74 cm. • Altura bajo mesa: 73 cm. • Ancho bajo mesa: 93 cm. • Fondo bajo mesa: 40 cm. • Productos de apoyo disponibles: No.
Señalización	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí. • Altura de los rótulos: superior 2 m e inferior 1,12 m. • Tamaño de letra: mínimo 0.5 cm y máximo 3 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Información en braille o en altorrelieve: Sí, en braille. • Iconos homologados: No.

 **FOTOS**



Acceso biblioteca



Mostrador de atención



Zona de biblioteca



Aseo común adaptado