



BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ANA MARÍA MATUTE



Fachada de la biblioteca

 **Dirección:** Calle Comuneros de Castilla,
30
28019 Madrid (Madrid)

 **Teléfono:** 915 880 830

E-mail: bpnammatute@madrid.es

 **Web:** <http://www.madrid.es/bibliotecaspUBLICAS>



Información General

La biblioteca está en el barrio de Carabanchel de Madrid. Puedes llegar en metro o en autobús. La biblioteca es un edificio moderno cuadrado y de cristal.

La biblioteca tiene 5 plantas. En la planta baja está la zona de atención al público. En las plantas -2, -1 y 1 hay salas de libros y cuartos de baño. En la planta 2 está la sala multimedia con música y películas. Hay escaleras y ascensor para subir y bajar entre las plantas.



Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en la biblioteca sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El mostrador está equipado con bucle de inducción magnética.
- Es fácil encontrar los servicios de la biblioteca, como la solicitud de carné y el préstamo de libros.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

Biblioteca

- La puerta de entrada a la biblioteca es automática y de cristal. Tiene un cartel con la palabra “Biblioteca”.
- Es fácil ver el mostrador de atención al público desde la entrada. Está en la planta baja.
- Es fácil recorrer la biblioteca. Hay mapas para ver dónde estás. Encima de cada mapa hay una señal para que los veas.
- Es fácil distinguir las puertas de las salas. Tienen carteles con los nombres de las salas.
- Está prohibido entrar en las puertas que tienen la señal de “Prohibido”.
- Es fácil manejar el sistema para encontrar los libros, tanto en papel como en ordenador.
- Cada libro tiene un código. Para encontrar un libro, anota el código del catálogo y búscalo en las estanterías.
- Los libros están ordenados por un sistema de números y colores.
- Pide ayuda a las personas de atención al público para buscar información en las estanterías o en el ordenador.
- En las salas de lectura hay sillas y mesas. También hay salas separadas con bancos y sillones para descansar.
- La biblioteca no tiene libros en lectura fácil.
- Hay un plano sencillo de la biblioteca. Hay un folleto en lectura fácil sobre las normas y cómo utilizar la biblioteca.
- Los botones del ascensor son fáciles de ver y tienen ayudas para personas con discapacidad visual, como braille, altorrelieve o colores.
- Hay cuartos de baño en las plantas -2, -1 y 1. Los cuartos de baño tienen en la entrada una señal con la figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede a la biblioteca es peatonal, con escaleras sin paso alternativo. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- La entrada principal es a nivel.
- Ésta tiene una puerta de vidrio, con un ancho libre de paso de 1,35 m.
- Dispone de señalización visual de alto contraste cromático: Sí, logotipo.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: Sí, después.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho y alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 90 cm y 2,50 m. El pavimento es homogéneo.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,11 m.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.

Accesibilidad Física

Biblioteca

Ubicación e itinerarios

- La biblioteca cuenta con 7 salas: la sala infantil y bebeteca ubicada en la planta -1 y las salas de estudio, de actividades, de estudio, hemeroteca, de internet, de préstamo y de multimedia, todas ellas de similares características.

Características de la sala de lectura

- Acceso: puerta hueco de paso sin puerta y con un ancho libre de paso de 1,60 m.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m.
- Ancho medio de paso entre estanterías: 1,10 m.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- Tipo de sillas: sillas móviles sin reposabrazos.
- Altura de la mesa: 74 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 72 cm, 30 cm y 1 m.
- Altura máx. de las baldas de las estanterías: 1,70 m.
- Altura mín. de las baldas de las estanterías: 10 cm.

Características de la sala infantil y bebeteca

- Acceso: puerta de vidrio y con un ancho libre de paso de 91 cm.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- Tipo de sillitas: sillas móviles sin reposabrazos.
- Altura de la mesa: 72 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 70 cm, 30 cm y 1 m.

Ordenadores de consulta bibliográfica

- Altura de la mesa del ordenador: 78 cm.
- Tipo de aproximación al ordenador con la silla de ruedas: frontal.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 77 cm, 0 cm y 80 cm.
- Productos de apoyo disponibles para personas con dificultades de manipulación: No.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, de características similares, situadas en la planta -1 y -2. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): No. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.

Cabina independiente para ambos sexos

- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 90 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 82 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,20 m.
- Tipo de pomo: tirador vertical.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con sensor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: de presión.
- Altura libre bajo el lavabo: 65 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 30 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,16 m. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: máx. 1,27 m y mín. 90 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 1,20 m, lateral izquierdo 17 cm y frontal 1 m.
- Altura del asiento: 52 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 1,17 m.
- En lado derecho, tipo de barra y altura máxima: abatible a 76 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: fija a 76 cm.
- Separación entre barras: 82 cm.



Accesibilidad Visual

Biblioteca

Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas de lectura sin desniveles y por medio de ascensores.

Características de la sala de lectura

- Puertas de color contrastado: No.
- Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- Iluminación homogénea y suficiente: Sí, homogénea.
- Mesas de lectura con iluminación dirigida: Sí.
- Elementos voladizos: No.
- Material bibliográfico disponible para personas con discapacidad visual: No.

Ordenadores de consulta bibliográfica

- Productos de apoyo disponibles para personas con discapacidad visual: No



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: sonoras.
- El mostrador está equipado con bucle de inducción magnética: Sí.

Biblioteca

- Rótulos de señalización que indican la organización y ubicación del material bibliográfico: Sí.
- Folleto en el que se indica la distribución de las distintas estancias de la biblioteca: No.
- Información escrita sobre los procedimientos de préstamos en la biblioteca: Sí.
- Información escrita sobre las normas de conducta en la biblioteca: Sí.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: Sí.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: Sí.

| Estancias | Ubicación | Tipo de itinerario | Características destacables |
|--|--------------------------------|---------------------------|--|
| Escalera del edificio | Plantas que comunica: -2 a 2. | Con ascensor alternativo. | <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: Interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 17 cm. • Fondo de huella: 30 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica. • Con bocel: Sí. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Señalización borde de escalones: Sí, con franja antideslizante. • Los pasamanos son dobles: No. • Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No. |
| Ascensor | Plantas que comunica: -1 y -2. | Accesible. | <ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1,08 m. • Ancho de la puerta: 80 cm. • Ancho y fondo de cabina: 1,07 m y 1,40 m. • Altura de la botonera interior: superior 1,06 m, inferior 90 cm. • Altura del pasamanos: 88 cm. • Espejo frente a la puerta: No. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Señales sonoras: No. • Botonera interior: con textos en altorrelieve. • Señales visuales: en interior de cabina. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí. |
| Sala de informática / Sala de ordenadores | Planta baja. | Accesible. | <ul style="list-style-type: none"> • Altura de mesa: 71 cm. • Altura bajo mesa: 69 cm. • Ancho bajo mesa: 80 cm. • Fondo bajo mesa: 30 cm. |

| | | | |
|---------------------|------------------------------|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none">• Productos de apoyo disponibles: No. |
| Señalización | General del establecimiento. | | <ul style="list-style-type: none">• Rótulos de mismo formato: Sí.• Altura de los rótulos: superior 2,20 m e inferior 1,26 m.• Tamaño de letra: mínimo 0.5 cm y máximo 5 cm.• Textos e iconos de color contrastado: Sí.• Información en braille o en altorrelieve: Sí, en braille.• Iconos homologados: Sí. |

 **FOTOS**



Mostrador de atención



Zona de biblioteca



Zona de lectura



Aseo común adaptado