

APARATOS DE ALUMBRADO DE GAS

POTENCIA ELECTRICA INSTALADA

CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLAZAMIENTOS	GAS DE FÁBRICA (Toda la noche)	DURACIÓN DEL ALUMBRADO	KILOWATIOS
Con 3 manguitos de 60 litros.....	1.221	Media noche .....	758,66
Con 5 manguitos de 60 litros.....	1.821	Noche entera .....	9.972,42
Con 7 manguitos de 60 litros.....	43	Mixto (1) .....	911,85
<i>Emplazamientos de gas.....</i>	3.085	TOTAL.....	11.642,93

**Cuadro 158**

(1) Linterna con lámparas de media noche y de noche entera.

**Cuadro 159**

CONSUMO EN EL AÑO 1963

MEDIDA	ELECTRICIDAD — Kw.-h.	GAS — Metros cúbicos
Por contador.....	33.143.319	*
Calculado .....	7.261.559	3.205.282,495
<b>TOTALES.....</b>	<b>40.404.878</b>	<b>3.205.282,495</b>

**Cuadro 160**

COSTE DEL ALUMBRADO EN EL AÑO 1963

CLASE DE ALUMBRADO	POR CONSERVACIÓN	POR CONSUMO	TOTAL
	Pesetas	Pesetas	Pesetas
Eléctrico.....	53.874.816	50.417.816	104.292.632
Gas.....	6.564.242	6.538.153	13.102.395
<b>TOTALES.....</b>	<b>60.439.058</b>	<b>56.955.969</b>	<b>117.395.027</b>

**Cuadro 161**