

APARATOS DE ALUMBRADO DE GAS POTENCIA ELECTRICA INSTALADA

| CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLAZAMIENTOS | GAS DE FÁBRICA (Toda la noche) | DURACIÓN DEL ALUMBRADO | KILOWATIOS |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| Con 3 manguitos de 60 litros..... | 1.221 | Media noche | 758,66 |
| Con 5 manguitos de 60 litros..... | 1.821 | Noche entera | 9.972,42 |
| Con 7 manguitos de 60 litros..... | 43 | Mixto (1) | 911,85 |
| <i>Emplazamientos de gas.....</i> | 3.085 | TOTAL..... | 11.642,93 |

Cuadro 158

(1) Linterna con lámparas de media noche y de noche entera.

Cuadro 159

CONSUMO EN EL AÑO 1963

| MEDIDA | ELECTRICIDAD — Kw.-h. | GAS — Metros cúbicos |
|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Por contador..... | 33.143.319 | * |
| Calculado | 7.261.559 | 3.205.282,495 |
| TOTALES..... | 40.404.878 | 3.205.282,495 |

Cuadro 160

COSTE DEL ALUMBRADO EN EL AÑO 1963

| CLASE DE ALUMBRADO | POR CONSERVACIÓN | POR CONSUMO | TOTAL |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Pesetas | Pesetas | Pesetas |
| Eléctrico..... | 53.874.816 | 50.417.816 | 104.292.632 |
| Gas..... | 6.564.242 | 6.538.153 | 13.102.395 |
| TOTALES..... | 60.439.058 | 56.955.969 | 117.395.027 |

Cuadro 161