



LEYENDA COMPARTIMENTACIÓN, LOCALES DE RIESGO ESPECIAL Y EVACUACIÓN

COMPARTIMENTACIÓN

--- LIMITE DE SECTOR

CLASIFICACIÓN DE LOS LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

- RIESGO BAJO
- RIESGO MEDIO
- RIESGO ALTO

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

- ORIGEN DE EVACUACIÓN
- RECORRIDO DE EVACUACIÓN
- PUNTO DONDE PARTE UN RECORRIDO ALTERNATIVO
- PUERTA SENCILLA CON RESISTENCIA AL FUEGO (Ei.XX-C5)
- PUERTA DOBLE CON RESISTENCIA AL FUEGO (Ei.XX-C5)
- SALIDA DE PLANTA
- SALIDA DEL EDIFICIO
- V.I. VESTIBULO DE INDEPENDENCIA
- E.N.P. ESCALERA NO PROTEGIDA
- E.P. ESCALERA PROTEGIDA
- E.E.P. ESCALERA ESPECIALMENTE PROTEGIDA
- E.E. ESCALERA EXTERIOR

CUADRO LOCALES DE RIESGO ESPECIAL

- | 1. NOMBRE DEL LOCAL | 2. ESTABILIDAD Y RESISTENCIA AL FUEGO (REI) | 3. CONDICIÓN DE CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO |
|---------------------|---|---|
| LRE-S1-01 | 90 | SIEMPRE |
| LRE-S1-02 | 90 | SIEMPRE |
| LRE-S1-03 | 90 | SIEMPRE |
| LRE-S1-04 | 90 | SIEMPRE |
| LRE-S1-05 | 90 | SIEMPRE |
- LRE-S1-01 - CUARTO DE VENTILADORES
LRE-S1-02 - SALA TÉCNICA 1.2
LRE-S1-03 - SALA TÉCNICA 1.1
LRE-S1-04 - CONTROL
LRE-S1-05 - CENTRO DE TRANSFORMACIÓN