



LEYENDA COMPARTIMENTACIÓN, LOCALES DE RIESGO ESPECIAL Y EVACUACIÓN

COMPARTIMENTACIÓN

--- LIMITE DE SECTOR

CLASIFICACIÓN DE LOS LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

RIESGO BAJO
RIESGO MEDIO
RIESGO ALTO

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN

ORIGEN DE EVACUACIÓN
RECORRIDO DE EVACUACIÓN
PUNTO DONDE PARTE UN RECORRIDO ALTERNATIVO
PUERTA SENCILLA CON RESISTENCIA AL FUEGO (EI,XX-CS)
PUERTA DOBLE CON RESISTENCIA AL FUEGO (EI,XX-CS)
SALIDA DE PLANTA
SALIDA DEL EDIFICIO
V.I. VESTIBULO DE INDEPENDENCIA
E.N.P. ESCALERA NO PROTEGIDA
E.P. ESCALERA PROTEGIDA
E.E.P. ESCALERA ESPECIALMENTE PROTEGIDA
E.E. ESCALERA EXTERIOR

QUADRO LOCALES DE RIESGO ESPECIAL

1. NOMBRE DEL LOCAL
2. ESTABILIDAD Y RESISTENCIA AL FUEGO (REI)
3. CONDICIÓN DE CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO
LRE-S3-01 - CUARTO DE VENTILADORES 3.2
LRE-S3-02 - SALA TÉCNICA 3.1
LRE-S3-03 - CUARTO DE VENTILADORES 3.1

